

ZAWIADOMIENIE - 2

Zamieszczono na stronie internetowej ZM PRGOK : www.prgok.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Montaż systemu monitoringu w 13 Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowościach: Okonek, Ujście – Byszki, Jastrowie, Krajenka, Miasteczko Krajeńskie, Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń, Kaczory, Wyrzysk, Czarnków-Brzeźno, Czarnków-Gajewo, Piła oraz świadczenie usługi monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem do 31.12.2022 roku z wykorzystaniem łącza internetowego zapewnianego przez Wykonawcę.

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 579243-N-2019 z dnia 26.07.2019r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści załącznika Nr 6 Wzór umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający na podstawie postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 7 - 9 SIWZ udziela wyjaśnienia :

1. Ile kamer jest na poszczególnych obiektach i ile kanałów mają zainstalowane na nich rejestratory?

Odp.

- PSZOK Brzeźno – zamontowano 6 kamer
- PSZOK Wieleń – zamontowano 7 kamer
- PSZOK Drawsko - zamontowano 8 kamer
- PSZOK Jastrowie – zamontowano 5 kamer

Rejestratory są przygotowane na 16 kamer (PSZOK Jastrowie na 8 kamer) i mają dysk twardy 4 TERA.

Rozdzielczość zamontowanych kamer wynosi 4 Mpx.

- PSZOK : w Okonku, Ujściu, Krajence, Miasteczku Kraj., Krzyżu Wlkp., Wyrzysku – zamontowano po 6 kamer
- PSZOK : w Pile i Kaczorach – zamontowano po 8 kamer.

Rejestratory są przygotowane na 32 kamery i mają dysk twardy 4 TERA.

Rozdzielczość zamontowanych kamer wynosi 4 Mpx.

2. Na ilu kamerach ma być prowadzona detekcja intruza i wideoweryfikacja na poszczególnych obiektach?

Odp.

Na wszystkich zamontowanych kamerach.

3. Co jaki okres i na ilu kamerach na każdym z obiektów ma być prowadzony wideoobchód?

Odp.

Wideoobchód ma być prowadzony 1 x na dobę, również w dni w wolne, na wszystkich kamerach.

4. Czy Zamawiający oczekuje pełnej 100% ochrony obwodowej obiektów co ewentualnie łączyć się może z rozbudową istniejących systemów o nowe kamery i rejestratory czy wystarczy wykorzystanie tylko obecnie zainstalowanych kamer?

Odp.

Ze wstępnych ustaleń wystarczy wykorzystanie obecnie zainstalowanych kamer chyba, że Wykonawca uzna, iż do zapewnienia prawidłowego działania Systemu należy zamontować dodatkową kamerę/ry.

5. Czy możliwa jest zmiana w umowie z Wykonawcą polegająca na wykluczeniu odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku, gdy zawiedzie połączenie internetowe nie oparte o łącze stałe tylko modemem GSM?

Odp.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania siły wyższej.

6. Ile jest systemów alarmowych zainstalowanych na poszczególnych obiektach, gdzie są instalowane?

Odp.

Dwie czujki alarmowe, zainstalowane w kontenerze socjalnym.

7. Jak te obiekty są duże aby można było obliczyć ilość kabla i innych materiałów do wykonania tego zadania.

Odp.

Każdy PSZOK jest już wyposażony w okablowanie, pozostaje kwestia podłączenia sygnalizatora zewnętrznego i centrali alarmowej do sieci tj. ok. 10 mb.

8. Czy monitoring ma być zewnętrzny czy wewnętrzny?

Odp.

Monitoring ma być zewnętrzny.

9. Jaki ma być czas zapisu nagrań?

Każdy PSZOK jest już wyposażony w rejestrator, czas zapisu to min 2 tygodnie.

Przewodnicząca Zarządu ZM „PRGOK”
Małgorzata Sypuła

Przewodniczący Zarządu

dr inż. Małgorzata Sypuła