

# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

## SPÓŁKA Z O.O. W PIŁE



Nr KRS: 000081995 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 66 124 000 PLN NIP: 764-02-01-952 REGON: 570503455 KONTO: BGK O/POZNAŃ 40 1130 1046 0016 0076 5320 0001

Adres:  
64-920 Piła  
ul. Chopina 2

Internet:  
[www.mwik.pila.pl](http://www.mwik.pila.pl)  
[mwik@mwik.pila.pl](mailto:mwik@mwik.pila.pl)

Centrala:  
67 212 29 74

Sekretariat:  
tel. 67 211 91 26  
fax 67 212 59 30

Obsługa Klienta:  
tel. 67 211 91 13  
tel. 67 211 91 17  
tel. 67 211 91 44

Dział Inwestycji  
i Rozwoju:  
tel. 67 211 91 40  
tel. 67 211 91 57

Wodociągi:  
tel. 67 211 91 33  
tel. 67 211 91 34  
tel. 67 211 91 58

Kanalizacja:  
tel. 67 212 62 43

Dział Techniczny:  
tel. 67 211 91 23  
tel. 67 211 91 22

Główny Energetyk:  
tel. 67 211 91 51

Magazyn:  
tel. 67 211 91 24

Główny Księgowy:  
tel. 67 211 91 45

Dział Księgowości:  
tel. 67 211 91 15

Dział Kadr:  
tel. 67 211 91 55

Pogotowie  
Wodociągowe  
Kanalizacyjne:  
tel. 994  
tel. 67 212 31 79

ZOK/1848/2015

Piła, 29 grudnia 2015 r.

Związek Międzygminny  
Piłski Region  
Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
ul. Dąbrowskiego 8  
64-920 Piła

Dotyczy: zgody na odprowadzanie ścieków przemysłowych z projektowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego na działce nr 422 przy ul. Łącznej w Pile.

W odpowiedzi na pismo z 14 grudnia 2015 roku informuję, że Spółka MWiK Piła zezwala na odprowadzanie ścieków przemysłowych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Do kanalizacji sanitarnej należy odprowadzić ścieki przemysłowe z terenu składowania odpadów oraz ścieki bytowe z części socjalnej planowanej inwestycji. Wody opadowe i roztopowe z pozostałej części terenów utwardzonych należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Jakość i skład wprowadzanych ścieków musi odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. „w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych” (Dz. U. 2006 Nr 136 poz. 964) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 1800).

Ponadto odpowiadając na zadane przez Państwa pytania informuję:

1. Ścieki mogą być wprowadzone do miejskich sieci kanalizacyjnych grawitacyjnie.
2. Ilości i przepływy ścieków zadeklarowane przez Państwa, nie wymuszają projektowania dla planowanej inwestycji zbiornika buforowego.
3. Pomiar ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej należy zrealizować za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego (szczegółowe wymagania zostaną określone w warunkach technicznych).

Z poważaniem

PROKURENT

Andrzej Hane

Sporządził:  
Przemysław Oszczypała (tel. (67) 211-91-13)

*P. Oszczypała, M. Oszczypała*

*czерpiemy z dobrych źródeł*