



BILANS MOCY: RP

Moc zainstalowana: $P_i = 19,4 \text{ kW}$

Moc zapotrzebowana: $P_z = 9,9 \text{ kW}$

- OCHRONA PRZED PORAŻNIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
- 1.SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA – nn 0,4kV.
 - 2.UKŁAD PRACY INSTALACJI TNS.
 - 3.WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO – PRĄDOWE.
 - 4.POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

CODEX		Biuro Rzecznictwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl	
Przedsięwzięcie:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kaczory	
Tytuł rysunku:		Projekt budowlany	
Funkcja		Imię i nazwisko	
Specjalność		Numer uprawnień	
Podpis		Podpis	
Projektował:		mgr inż. Adam Samson	
inst. elektryczne		WKP/0197/PWOE/13	
Sprawdził:		mgr inż. Łukasz Matuszewski	
inst. elektryczne		WKP/0175/PWOE/12	
Nr rys.:		E-03	
Skala:		-:-	
Branża:		ELEKTRYCZNA	
Data:		PAŹDZIERNIK 2016	