



SYMBOL		OPIS	
RG		-	Rozdzielnica główna RG
ZK		-	Złącze kontrolne ZK Uziemienie pionowe o wartości $R \leq 5,0\Omega$
GSU		-	Główna szyna uziemiająca
		-	Miejscowe połączenie wyrównawcze
		-	Gniazdo 1xL+N+PE IP44
		-	Oprawa oświetleniowa plafon naścienny Źródło światła LED 50W IP65
		-	Oprawa oświetleniowa plafon Źródło światła LED 50W IP65
		-	Oprawa oświetleniowa Źródło światła LED 77W IP65
		-	Łącznik pojedynczy

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:  
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA  
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE  
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

<b>CODEx</b>		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl					
Przedsiębiorstwo:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wyrzysk			Stadium dokumentacji:		
Tytuł rysunku:		INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KONTENERY				Nr rys.: E-02	
Funkcja:		Imię i nazwisko:		Specjalność:		Numer uprawnień:	
Projektował:		mgr inż. Michał Szafrąński		Instalacje elektryczne		WKP/0187/POOE/11	
Sprawdził:		mgr inż. Paweł Szafrąński		Instalacje elektryczne		WKP/0193/POOE/13	
Branża:		Instalacje elektryczne		Data:		październik 2016	