

Poziom porównawczy 65,00 m n.p.m.	wykop otwarty			wykop otwarty		metoda bezwykopowa	
Rzędna terenu projektowanego	70,10	70,50	70,00	70,50	69,96	70,00	69,74
Rzędna terenu istniejącego							
Rzędna dna kanału	67,59	67,56	67,55	67,54	67,40	67,36	67,33
Zagłębienie dna kanału [m]	2,51	2,94	2,45	2,96	2,56		2,41
Odległości [m]		4,95	2,04	2,70	27,60	14,13	
Średnice, materiał	250×6,2 PVC-U_SDR41_I						
Spadek							5,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	4,95	7,00	9,70	37,30	44,76	51,43
	KS1				KS2		KS3

CODEX
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przedsięwzięcie: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Miasta Piła

Stadium dokumentacji: Projekt budowlany

Tytuł rysunku: Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej

Nr rys.: IS-05, str. 18

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Skala:
Projektował:	mgr inż. Robert Ochowiak	instalacje sanitarne	WKP/0338/PWOS/10		1:100
Sprawdził:					Branża: instalacje sanitarne
					Data: grudzień 2016