


| SYMBOL | | OPIS |
|--------|--|---|
| RG | | - Rozdzielnica główna RG |
| ZK | | - Złącze kontrolne ZK Uziemienie pionowe o wartości R≤5,0Ω |
| GSU | | - Główna szyna uziemiająca |
| | | - Miejscowe połączenie wyrównawcze |
| | | - Gniazdo 1xL+N+PE IP44 |
| | | - Oprawa oświetleniowa plafon naścienny Źródło światła LED 50W IP65 |
| | | - Oprawa oświetleniowa plafon Źródło światła LED 50W IP65 |
| | | - Oprawa oświetleniowa Źródło światła LED 77W IP65 |
| | | - Łącznik pojedynczy |

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|--|--------|-------------------------------|
| CODEX  Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii CEROdowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl | | | | | |
| Przedsięwzięcie: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Jastrowie | | | Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy | | |
| Tytuł rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KONTENERY | | | Nr rys.: E-02 | | |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność | Numer uprawnień | Podpis | Skala: 1:50 |
| Projektował: | mgr inż. Michał Szafrński | instalacje elektryczne | WKP/0187/POOE/11 | | Brzoz: Instalacje elektryczne |
| | | | | | Data: grudzień 2016 |