



UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3	Obwód nr 4	Obwód nr 5	Obwód nr 6	Obwód nr 7	Obwód nr 8	Obwód nr 9	Obwód nr 10	Obwód nr 11	Obwód nr 12
Ochrona przeciwprzep. klasa B+C	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE grzejniki	Gniazda 1xL+N+PE podgrz. wody	Waga	Oświetlenie	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie terenu	Sterowanie oświetlenia zewnętrznego	Tablica kontenera TB	CCTV	Rezerwa
	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YKY 5x4	YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YAKY 4x25		YKY 5x10	YDY 3x2,5	
	2,0kW	2,0kW	2,0kW	1,0kW	0,5kW	0,1kW	1,0kW		2,0kW	1,0kW	

CODEX		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii CERODOWISKA CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl	
Przedsięwzięcie:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Jastrowie	
Tytuł rysunku:		Projekt wykonawczy	
Rozdział:		Nr rys.: E-03	
Funkcja:		Imię i nazwisko:	
Projektował:		mgr inż. Michał Szafrński	
Specjalność:		Instalacje elektryczne	
Numer uprawnień:		WKP/0187/POOE/11	
Podpis:		Data:	
		grudzień 2016	