



SYMBOL		OPIS
	-	Uziemienie fundamentowe bednarka FeZn 25x4
ZK	-	Złącze kontrolne

OBJAŚNIENIA:

- Jako uziom naturalny wykorzystać zbrojenie fundamentowe
- Uziom fundamentowy sztuczny wykonać bednarką FeZn 25x4 jako pierścień zewnętrzny w dolnej warstwie zbrojenia oraz łączyć galwanicznie poprzez spawanie.
- Metalowe pokrycie dachu wykorzystać jako zwody poziome.
- Przewody odprowadzające wykonać prętem FeZn Ø8 na uchwyłach odstępowych. Dopuszcz się wykorzystanie metalowej konstrukcji wiaty jako przewody odprowadzające.
- Wystające ponad dach metalowe elementy połączyć mostkami wyrównawczymi z instalacją odgromową.

CODEX		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Energetyki Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl			
Przedsięwzięcie:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Krzyż			Stadium dokumentacji:
Tytuł rysunku:		INSTALACJE ODGROMOWE - WIATA			Nr rys.: E-09
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Skala:
Projektował:	mgr inż. Michał Szafrński	instalacje elektryczne	WKP/0187/POOE/11		1:100
					Branża: Instalacje elektryczne
					Data: wrzesień 2016