


- UWAGI
- układ drenażowo-retencyjny wykonąć ze skrzynek 100x50x40;
 - cały zbiornik owinać jedną warstwą włókniny PP;
 - układ odpowietrzyć kominkiem wyiewnym PVC 110 mm;
 - skrzynki wykonąć w obsypce żwirowej grubości min 0,3 m i granulacji 8-16 mm;

CODEx  Biuro Rzeczoznawstwa i Ekspertizy Sądowej i Wygodnych Sądów Janina 63-400 Środa Wlkp. ul. Sienkiewicza 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sądowski@codex.pl www.codex.pl			
Przedmiot: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Krynki Wlkp.			
Typ projektu: Układ drenażowo-retencyjny - przekrój podłużny, poprzeczny urządzenia wodnego		Stan: Projekt wykonawczy	
Faza: Projekt		Skala: 1:30	
Projektant: mgr inż. Robert Ochowiak		Instalacje: Instalacje sanitarne	
Sprawdził: mgr inż. Maciej Dąkowski		Instalacje: Instalacje sanitarne	
		Data: grudzień 2016	