



| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Obwód nr 1 | Obwód nr 2 | Obwód nr 3 | Obwód nr 4 | Obwód nr 5 | Obwód nr 6 |
| Ochrona przeciwprzep. klasa B+C | Gniazda 1xL+N+PE | Rezerwa | Oświetlenie | Oświetlenie terenu zewnętrzne | Sterowanie oświetlenia zewnętrznego |
| | YDY 3x2,5 | | YDYp 3x1,5 | YAKY 4x25 | |
| | 2,0kW | | 0,5kW | 1,0kW | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Przedsięwzięcie: | Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl | | Stadium dokumentacji: | | |
| | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy/Jastrowie | | Projekt budowlany | | |
| Tytuł rysunku: | SCHEMAT ZASILANIA | | | | |
| Nr rys.: | | | | | |
| E-03 | | | | | |
| <i>Funkcja</i> | <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Specjalność</i> | <i>Numer uprawnień</i> | <i>Podpis</i> | <i>Skala:</i> |
| Projektował: | mgr inż. Michał Szafranski | inst. elektryczne | WKP/0187/POOE/11 | | 1:500 |
| | | | | | Branża: ELEKTRYCZNA |
| Sprawdził: | mgr inż. Paweł Szafranski | inst. elektryczne | WKP/0193/POOE/13 | | WRZESIEŃ 2016 |
| | | | | | Data: |